

別紙-1

ニジカン-マルカベの代替製品について

(注意) 「ニジカン-マルカベ」と代替製品とで認定範囲や施工条件・方法が異なる場合があります。詳細につきましては弊社カタログ、技術資料、国土交通大臣認定書をご確認ください。

ニジカン-マルカベ 開口径ごとの 適用貫通物仕様		代替製品 ()内は国土交通大臣認定番号を示す	
開口径	適用貫通物仕様		
φ 55mm 以下 (ボイド管呼び径 50)	電線ケーブル 導体断面積 38mm ² 以下(CV 3C)	イチジカンパット*) (PS060WL-0695・0694)	イチジカン耐火 SPOT (PS060WL-0971)
φ 80mm 以下 (ボイド管呼び径 75)	電線ケーブル 導体断面積 60mm ² 以下(CV 3C)		
φ 110mm 以下 (ボイド管呼び径 100)	電線ケーブル 導体断面積 150mm ² 以下(CV 3C)		
φ 135mm 以下 (ボイド管呼び径 125)	電線ケーブル 導体断面積 200mm ² 以下(CV 3C)	ロクマル丸穴キット (PS060WL-0293)	—
φ 160mm 以下 (ボイド管呼び径 150)	電線ケーブル 導体断面積 250mm ² 以下(CV 3C)		

*) イチジカンパットは「ロクマルシート(品番 IB30)」と「ダンシール-KP(品番 KP-3KG・5KG・10KG)」を組み合わせ
て施工する工法です。

以上